

**Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä**  
**Kirkonkylän koulu**  
**Kokous 26.8.2019 klo 10 - 10.30, rakennus B, 2. kerros**

### **Osallistujat**

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja  
Katja Nieminen, rehtori  
~~Janne Jaakkola, vararehtori, henkilöstön edustaja~~  
Pertti Elg, rakennusmestari  
~~Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu~~  
Kati Aalto, työterveyshoitaja  
Ruut Karlsson, terveydenhoitaja  
Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus  
Niina Siljander, Iina Vittaniemi ja ~~Tero Raatikainen~~ huoltajien edustajat  
Pia Järvenpää, sihteeri  
~~Juha Keisala, henkilöstön edustaja~~

### **Muistio**

1. **Kokouksen avaus ja läsnäolijat**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. **Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus**
  - a. Työterveydenhuolto  
Ei yhteydenottoja.
  - b. Oppilaiden terveydenhuolto  
Ei yhteydenottoja.
  - c. Esimiehen tieto  
Ei yhteydenottoja.
3. **Kiinteistökatseaus ja toteutuneet toimenpiteet**
  - a. Toimenpiteet ja palvelut  
Keittiön on valmis ja toimii hyvin tarkoituksessaan.
  - b. Tutkimukset  
Ei tehtyjä tutkimuksia
  - c. Korjaukset  
Ei tehtyjä korjauksia.
  - d. Käyttäjät - toiminnanjärjestelyt  
Henkilöstö pitää tiloista ja kaikki viihtyvät.  
B-rakennuksessa oli ilmanvaihto poissa päältä keittiön asennuksen vuoksi koulun alkaessa ja aiheutti hajuhaittoja. Muutoin ilmanvaihto oli koko kesän päällä.  
  
Keittiöremontista johtuva seinän korjaus kansliassa on kesken. Ruokalan yläpuolisten luokkien käyttäjät retkeilevät aamulla, koska keittiön toimintojen

äänet häiritsevät.

Pihalle kerääntyy sateiden aikana vettä, tilapalvelut tutkii kaadot ja asvaltoinnin mahdollisuutta.

e. Viestintä, tiedotus, koulutus

Ei toimenpiteitä edellisen kokouksen jälkeen.

#### **4. Uudet toimenpiteet**

Siistijät pesevät siivouspyykin vanhalla puolella, ruokalan käytävän varrella olevassa huoneessa ja kulkevat liikuntasalin ovesta. Tilakeskus tarkastaa siistijöiden tilan ja pyykkikoneen mahdollisen uudelleen sijoituksen.

Liikuntasalin ilmanvaihto voidaan tarkastaa uudestaan ruokalan sulkemisen jälkeen.

Ilmanvaihdon suodattimet B-rakennuksessa tarkastetaan ja tarvittaessa vaihdetaan.

Talviliikuntakaudella etsitään vaihtoehtoja liikkumiseen liikuntasalissa oireilijoille.

#### **5. Viestintä**

Kokouksen muistio lähetetään kokoukseen osallistuneille.

Kunnan sisäilmatyöryhmä on antanut tiedotteen muistutuksena sisäilma-asioiden toimintatavoista. Rehtori on lähettänyt tiedotteen wilmalla.

#### **6. Seuraavan kokouksen sopiminen**

Seuraava kokous pidetään 10.2. 2020 klo 10 - 11. Kirkonkylän koululla.