

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Vaunukankaan koulu
Kokous 31.8.2020 klo 15 - 15.40

Osallistujat:

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja
Janne Mellin, rehtori
Heli Suokko-Rajala, vararehtori, henkilöstön edustaja
Kristiina Lehto, kouluterveydenhoitaja
Pertti Elg, rakennusmestari
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu
Kati Aalto, työterveyshoitaja
Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus
Beata Kluzcek-Turpeinen, sisäilma-asiantuntija
~~Krista Kivikangas, Laura Rokosa~~, Juha Sutinen, huoltajien edustajat
Pia Järvenpää, sihteeri

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
 - a. Työterveydenhuolto
Ei yhtään ilmoitusta edellisen kokouksen jälkeen.
 - b. Oppilaiden terveydenhuolto
5c-luokasta on tullut 3 oireilmoitusta, tilana oma luokka, Samasta tilasta on tullut myös ilmoitus lapsen sairastumisesta heti koulun alettua elokuussa, seurantaohjeet on annettu huoltajille. 4c-luokasta on tullut yksi ilmoitus. Ko. oirehtivat ovat uusia tapauksia.
 - c. Esimiehen tieto
Rehtorille on tullut kaksi ilmoitusta syksyllä, molemmat 5c- ja 4c-luokasta, jotka ovat vierekkäiset tilat. Näistä tiloista on tullut edellisenä lukuvuotena kummastakin ilmoitukset. Nämä tilat on kapseloitu ensimmäisissä korjauksissa vuonna 2019.

Rehtori toimittaa yo. tilojen numerot tilapalveluille.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
 - a. Tutkimukset
Sisäilmatutkija on käynyt koululla kesän aikana 2 kertaa. Huoltomies kertoi, että katosta on tullut vettä kovalla myrskyllä taitoluokkaan vuosien ajan juuripellin kohdasta.
Tekstiililuokan varastossa on peitetty venttiili, ilma ei vaihdu ja ilma on tunkkainen.

Freesi-mittareiden mukaan ilmavaihto toimii suunnitelmien mukaan.

Painemittareita ei ole B-käytävällä.

b. Korjaukset

Kesän 2020 aikana korjattiin liikuntasalin tutkimuksissa esiin tulleet viat ja puutteet. Sadevesikourut korjattiin ja katto uusittiin suurimmalta osin. Julkisivuun tehtiin kunnostusta ja tiivistystä. Sisäpuolelta elementtisaumoja korjattiin salissa.

Taideluokassa tehty seurantamittaukset vuodoista, jotka on nyt korjattu.

c. Käyttäjät - toiminnanjärjestelyt

Ei ole tehty edellisen kokouksen jälkeen.

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

Ei käsitelty kokouksessa.

4. Uudet toimenpiteet

Vuoden 2020 aikana tullaan tekemään seurantamittaukset aikaisemmin tehdyistä kapseloinneista.

Taitoluokan katon juuripelti katselmoidaan.

5c-luokkaan toimitetaan tarpeen mukaan ilmanpuhdistin, tilannetta seurataan ennen toimitusta kuukauden ajan. Luokan opettajaa ohjeistetaan luokan tuuletuksesta.

Koulutilojen monialainen tarkastus on 7.10. 2020.

5. Viestintä

Kesällä tehtyjen korjausten mittausraportti sekä kesän korjausraportti toimitetaan ryhmälle. Kesän toimenpiteistä tilapalvelut tekevät tiedotteen jaettavaksi huoltajille ja henkilökunnalle.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous ti 6.10.2020 klo 15. Tarvittaessa voidaan kokous pitää aikaisemminkin.