

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Lepolan koulu

Kokous 7.11.2022 klo 13–14 Teams-kokous

Osallistujat:

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Kati Aalto, työterveyshoitaja

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu

Pertti Elg, rakennusmestari

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Mervi Heikkinen, rehtori

Veera Kallioranta, huoltajien edustaja

Virpi Liukkonen, kouluterveydenhoitaja

Sirpa Salo, henkilökunnan edustaja

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
 - a. Työterveydenhuolto
Ei uusia oireilmoituksia.
 - b. Oppilaiden terveydenhuolto
Ei uusia oireilmoituksia.
 - c. Esimiehen tieto
Ei uusia oireilmoituksia.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
 - a. Tutkimukset
Tiivistyskorjausten laadunvarmistusmittaukset tehtiin syksyllä. Tulokset olivat hyvät. Pieniä puutteita havaittiin sähkökaapin, sekä luokkien 303 ja 310 osalta. Kellarin alipaineistus on onnistunut hyvin ja kellaritilat pysyvät pääosin alipaineisina muihin tiloihin nähden.
 - b. Korjaukset
-
 - d. Viestintä, tiedotus
Tehdään tiedote tehdyistä tutkimuksista ja tulevista korjaustoimenpiteistä.
4. Muut asiat
Pian Gummerus huomautti, että Freesijärjestelmän mukaan luokassa 303 lämpötila on alhainen, pitäisi olla >20°C. Kiinteistöhoitaja tarkastaa tilanteen.
5. Uudet toimenpiteet
Tutkimusraportissa suositellut korjaustoimenpiteet on suunniteltu tehtäväksi joululoman aikana.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous **23.1.2022 klo 13–14**