

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Väinölä-Hyrylän päiväkoti

Kokous 22.3.2021 klo 14.00-14.30

Osallistujat:

Katajamaa Riitta, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Tiina Järvinen, varhaiskasvatusyksikön johtaja

Teija Kauranen, henkilöstön edustaja (Hyrylä)

Taina Puumalainen, henkilöstön edustaja (Väinölä)

Pertti Elg, rakennusmestari

Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvaltuutettu

Anne Lindfors, työterveyshoitaja

Viivi Komulainen, huoltajien edustaja

Sanna Värri-Blomfelt, sihteeri

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

- a. Työterveydenhuolto

Kohteessa on tehty oirekysely henkilökunnalle helmikuussa.

Kyselyn mukaan Hyrylän päiväkodissa oireilijoita on 10/13 ja Väinölässä 15/17.

Oirekyselyitä on tehty aikaisemminkin ja oireilijoiden määrä on nouseva, erityisesti Väinölässä.

Oireilmoitukset on viety kunnan sisäilmatyöryhmään tiedoksi.

Oireita on ollut eri tiloissa.

- c. Esimiehen tieto

Esimiehelle on ilmoitettu 2 lapsen oireilusta sekä tiedossa ovat myös nämä työterveyden oire-ilmoitukset.

- d. Tarvitaanko kysely kohteesta

Tällä hetkellä kyselyä ei tarvita,

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

- a. Tutkimukset

Tutkimuksia ei ole tehty oirekyselyn jälkeen.

b. Korjaukset

Hyrylän päiväkodissa on kunnostettu sosiaalitalan ja keittiön välisen seinän alaosa.

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

Pertti Elg ja Riitta Katajamaa tekevät tiedotteen tulevista toimenpiteistä ja käyttäjä välittää tiedotteen koteihin.

4. Uudet toimenpiteet

Käyttäjä ilmoittaa Pertti Elgille listauksen kaikista paikoista joissa oireita on ilmaantunut. Tiloihin hankitaan ilmanpuhdistus laitteistot sopimustoimittajilta. Jokaiseen tilaan, jossa oireillaan, hankitaan oma ilmanpuhdistus laitteisto tilan koon mukaan. Laitteistot ovat VTT-tutkittuja ja testattuja. Pyritään aikatauluttamaan ilmanpuhdistuslaitteistoa niin, että esim. yöllä laitteita pidetään kovemmalla, jotta vältetään äänihaitoilta käytön aikana. Ilmanpuhdistus laitteistoa käytetään noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen tehdään kysely henkilökunnalle ja katsotaan, onko tilanne helpottunut.

Ilmavaihdon ylipaineisuutta tullaan vielä lisäämään kohteissa.

Tehdään merkkiainekokeet ja laadun seuranta mm. tiivistysten osalta.

5. Viestintä

Muistio viedään kunnan sisäilma-sivustolle internettiin.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous 17.5.2021 klo 14-15