

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Lepolan koulu

Kokous 25.4.2022 klo 12-12.30

Osallistujat:

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja

Mervi Heikkinen, rehtori

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Pertti Elg, rakennusmestari

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu

Kati Aalto, työterveyshoitaja

Virpi Liukkonen, kouluterveydenhoitaja

Veera Kallioranta, huoltajien edustaja

Sirpa Salo, henkilökunnan edustaja

Sanna Värrö-Blomfelt, sihteeri

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokous ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

- a. Työterveydenhuolto

Ei uusia ilmoituksia oireilijoista.

- b. Oppilaiden terveydenhuolto

Yksi uusi oireilija. Oireita tullut kivirakennuksen toisesta kerroksesta.

- c. Esimiehen tieto

Yhtä oppilasta kehoitettu ottamaan yhteyttä kouluterveydenhuoltoon.

- d. Tarvitaanko kysely kohteesta

3. Kiinteistökatseus ja toteutuneet toimenpiteet

- a. Tutkimukset

Tiloissa on tehty merkkiainekokeet tiivistyskorjauksiin. Puheenjohtaja esitteli alustavia tuloksia. Luokassa 103 tehdään vielä mineraalikuitu tutkimuksia.

Liikuntasalissa havaittiin ulkoseinän pilarin juurissa ilmavuotoa, josta tuli maaperän hajua.

Sähkötilan tiivistykset oli tehty.

Luokkahuoneissa ikkunaliittymissä havaittiin ilmavuotoa.

Kellari on ylipaineinen sisäilmaan nähden. Ilman kulkusuunnan tulisi olla puhtaista tiloista likaisiin päin.

Kellarista lähtevät pystyhormit on tiivistetty alhaalta, mutta silti havaittiin heikkoa vuotoa luokkahuoneisiin. Kellari on alipaineinen ulkoilmaan nähden.

Salaojien toiminnan tarkastus (onko tehty) tulee vielä varmistaa tilakeskuksesta koska kellarissa on välillä vettä lattialla.

b. Korjaukset

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

Kellarissa ei säilytetä enää juuri mitään. Myös siivouspalveluiden tavarat on siirretty pois. Välituntilainaamo on vielä käytössä. Välituntilainaamossa säilytään ulkona välitunneilla käytettäviä välineitä. Lainaamossa ei oleskella.

Vanhempainyhdistyksen kaapissa olevat tavarat tulee vielä siirtää tilasta pois.

Kellarissa ei suositella säilytettävien tavaroiden.

Koululla on haastava tilanne tilankäytön kannalta koska tavaroita on jouduttu paljon siirtämään koulutiloihin. Esimerkiksi invawc-tila on jouduttu ottamaan paperivarastoksi. Varastotilaa ei ole riittävästi.

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

4. Uudet toimenpiteet

Raportti merkkiainemittauksista valmistuu mahdollisesti ensiviikolla. Puheenjohtaja käy tulokset lävitse tilapalveluiden kanssa ja tästä tehdään suunnitelma korjaustoimenpiteistä.

Puheenjohtaja selvittää milloin edellisessä palaverissa sovittujen paine-eromittarien (Freesi- mittari) asennus tapahtuu.

5. Viestintä

Viestistään koteja ja henkilökuntaa heti kun raportti on valmistunut ja on päätetty korjaustoimenpiteistä.

Puheenjohtaja laatii tiedotteen heti kun merkkiainekoe-raportti on valmis.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous 16.5.2022 klo. 12-13.