

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Roinilan päiväkoti

Kokous 15.6.2022 klo 13.00-14.00

Osallistujat:

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja

Tuija Kupari, varhaiskasvatusyksikön johtaja

Hanne Järvinen, varajohtaja

Johanna Niemi, henkilöstön edustaja

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Pertti Elg, sisäilma-asiantuntija

Anna Yltävä, työsuojeluvaltuutettu

Eija Laine, työterveyshoitaja

Joni Martemaa, huoltajien edustaja

Sanna Värri-Blomfelt, sihteeri

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

- a. Työterveydenhuolto

Ei ole tullut uusia oireilmoituksia.

- b. Oppilaiden terveydenhuolto

- c. Esimiehen tieto

Esimiehelle on tullut muutama ilmoitus henkilökunnalta ja heitä on kehoitettu tekemään oireilmoitus ja olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon. Ilmoituksia on tullut huoneista 1.66 ja 1.65. ja 1.64.

Lasten vanhemmilta ei ole tullut oireilmoituksia.

- d. Tarvitaanko kysely kohteesta

Päätettiin että tehdään henkilökuntakysely heti syksyllä lomien jälkeen syyskuussa. Työterveyshoitaja lähettää kyselyn esimiehelle joka jakaa kyselyn työntekijöille.

Terveystarkastaja suositteli että kysely tehdään vasta korjaustoimenpiteiden jälkeen.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Kosteusmittaus tehtiin 13 tilaan ja ne valittiin sen perusteella missä aikaisemmin on havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia lattianpäällysteen alla.

FLEC-mittaus tehtiin tilassa 1.50 jossa tehty pinnoituskäsittely muovimaton päälle sekä huoneessa 1.38 missä on uusittu lattianpäällyste. Tilassa 1.50 viitearvot ylittyivät .

Aistinvaraisessa tarkastelussa viiltomittauksissa huoneessa 1.64 oli huoneilmassa voimakas poikkeava haju. 1.25 oli tunkkaisempi haju kuin muissa tiloissa.

Kaikissa mittauspaikoissa oli suhteellinen kosteus laskenut, vain pukuhuoneessa suhteellinen kosteus lattianpäällysteen alla oli yli 85 prosenttia.

Betonilaatta on kuivumaan päin mutta kuivuminen on hyvin hidasta.

Terveystarkastaja on tehnyt 3.3.2022 asiakirjatarkastuksen siihen mennessä tehdyistä mittauksista. Tarkastuskertomuksessa kehoitetaan tekemään seurantamittauksia, jotka nyt on tehty. Siinä myös kehoitetaan rakennusterveysasiantuntijaa ottamaan kantaa voiko Roinilan päiväkodissa olla muita seikkoja, jotka oireilua aiheuttavat. Muita seikkoja ei ole ilmennyt kuin pitkäaikaisen kosteuden seurauksena vaurioituneet muovimatot. Tarkastuskertomuksessa suositellaan, että yhden tai useamman ryhmäkokonaisuuden lattiapinnoitteet uusia asiantuntijoiden suositusten ja hyväksi tunnettujen käytäntöjen mukaisesti ja seurataan auttaako se oireiluun.

b. Korjaukset

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

4. Uudet toimenpiteet

Toimenpide ehdotuksena on, että tiloissa 1.50 ja 1.64 otetaan muovimatto pois ja liima hiotaan mekaanisesti pois sekä kapseloidaan betonilaatat. ~~Laatat kuivataan.~~ Alapohjan ja ulko/väliseinien liittymät tiivistetään.

Puheenjohtaja keskustelelee tilapalveluiden kanssa ja he tekevät toimenpidesuunnitelman. Ajatuksena on, että korjaukset tehdään kesän aikana. Toimenpiteet tulevat hieman haittaamaan käyttäjien toimintaa.

Terveystarkastaja suositteli, että korjaukset tehtäisiin samalla myös tiloihin 1.65 ja 1.66 joissa on myös ollut oireita. Terveystarkastaja totesi myös, että korjaukset tulisi nyt tehdä alkuperäisen suosituksen mukaisesti, Lattiabetonin pinta jyrksitään, tuuletetaan VOC pois, kuivataan samalla ja sitten vasta pinnoitetaan. Kapselointi tarvittaessa, jos betoniin imeytyneitä voc yhdisteitä ei saada haihdutettua pois.

5. Viestintä

Vanhempia on tiedotettu sisäilma-asioista viimeksi toukokuussa 2021 ja keskusteltiin, että olisi hyvä, että myös vanhempia tiedotetaan väliajoin tilanteesta.

Puheenjohtaja tekee tiedotteen tilanteesta ja lähettää sen esihenkilölle ja esihenkilö laittaa tämän tiedoksi eteenpäin.

Mittausraportti lisätään sisäilma-sivustolle.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous 13.10.2022 klo 13.30-14.30.