

# Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

## Hyökkälän koulu

**Kokous 12.9.2023 klo 10:00-11:00**

Osallistujat:

**Katajamaa Riitta**, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Kati Aalto, työterveyshoitaja

**Simo Aravuori**, työsuojeluvalltuutettu

**Pia Gummerus**, terveystarkastaja

**Anssi Isola**, tekninen isännöitsijä

**Tiina Julin**, huoltajien edustaja

**Janne Leivo**, rehtori

**Catharina Siiskonen**, kouluterveydenhoitaja

Suvi Vaahto, henkilökunnan edustaja

**Matti Valkonen**, virka-apulaisrehtori

**Iina Vittaniemi**, huoltajan edustaja

## Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat-
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
  - a. Työterveydenhuolto  
Ei uusia oireilmoituksia (tieto ilmoitettu sähköpostitse).
  - b. Oppilaiden terveydenhuolto  
Luokilla 1–6 yksi epäily. 9. luokan oppilas tekee oireseurantaa.
  - c. Esimiehen tieto  
Yksi henkilö ei voinut työskennellä rehtorin/vararehtorin tilassa.
  - d. Tarvitaanko kysely kohteesta  
-
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
  - a. Tutkimukset  
Kesällä tehtiin tiivistyskorjausten laadunvarmistusmittaukset. Edellisissä tutkimuksissa havaitut ilmavuodot oli tiivistetty hyvin. Ilmavuodot siirtyvät tiivistämättömiin kohtiin rakennetta. Alapohjan ja ulkoseinän liittymissä havaittiin suurimmat ja toistuvat ilmavuodot.
  - b. Korjaukset  
Havaitut ilmanvuotokohdat on tiivistetty.
  - c. Muut asiat  
Pohdittiin onko musiikkiluokan alla maapohja. Asia tulisi varmistaa. Tiina Julin kysyi, montako sisäilmaluokkaa on eri luokka-asteilla. 7. luokilla on 2 kpl, 8. luokilla on 3 kpl ja 9. luokilla on 1 sisäilmaluokka.
4. Uudet toimenpiteet  
Varmistetaan musiikkiluokan alla oleva tila.
5. Viestintä  
-
6. Seuraavan kokouksen sopiminen  
Seuraava kokous **18.12.2023 klo 12:00-12:45**