

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Lepolan koulu

Kokous 19.12.2023 klo 9:15–10 Teams-kokous

Osallistujat:

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Mervi Heikkinen, rehtori

Anssi Isola, tekninen isännöitsijä

Minna Kuusisto, huoltajien edustaja

Anne Lindfors, työterveyshoitaja

Virpi Liukkonen, kouluterveydenhoitaja

Sirpa Salo, henkilökunnan edustaja

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
 - a. Työterveydenhuolto
Neljä oireilmoitusta edellisen kokouksen jälkeen. Tilat, joissa oireilua esiintyy: kivikoulun ylä- ja alakerta, luokkatilat 103 ja 104, luokkatilat 302 ja 303, varasto 308, sisäliikuntavarasto, liikuntasali, liikuntasalin aulatilalla, kellarikerroksen välinelainaamo.
 - b. Oppilaiden terveydenhuolto
Ei uusia ilmoituksia.
 - c. Esimiehen tieto
Ei varsinaisia ilmoituksia. Samat tilat ongelmallisia, jotka työterveyshuoltoon ilmoitettu.
 - d. Työsuojelu
Neljä kivikoulussa työskentelevää oireilevaa henkilöä ottanut yhteyttä. Ylipäätään oireilu alkaa kivikoulussa ja loppuu, kun siirretään pois kivikoulun tiloista.
3. Kiinteistökatseus ja toteutuneet toimenpiteet
 - a. Tutkimukset
Terveysvalvonnan tarkastus koululle tehtiin 11.10. Kivikoulun ja liikuntasalin aulatilalla sisäilman laadusta tullut valituksia. Liikuntasalin aulan mikrobiperäisen hajun syy tulee selvittää ja korjata. Kivikoulun osalta tulee selvittää ja korjata seikat, jotka mahdollisesti voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille terveyshaittaa.
 - b. Korjaukset
Ilmanvaihtojärjestelmä on puhdistettu ja säädetty. Freesi-anturoiden paikkoja on muutettu.
4. Uudet toimenpiteet
Liikuntasalin, liikuntasalin aulan ja kivikoulun osalta laadittu tutkimussuunnitelma.
5. Viestintä
Laaditaan tiedote tulevista tutkimuksista.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous **14.2.2024 klo 9:15**