

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä  
Pellavan päiväkot  
Kokous 10.12.2018 klo 8.30-9.30

Osallistujat:

Tiina Simons, kasvatus- ja sivistystoimi, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja  
Sirkku Kimonis, varhaiskasvatustyöryhmän johtaja  
Anne Larkiala, päiväkodin varajohtaja  
Pia Gummerus, terveystarkastaja  
Esa Koskinen, rakennuspäällikkö  
Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvaltuutettu  
Anne Lindfors, työterveyshoitaja  
~~Carina Åberg, henkilöstön edustaja~~  
Mika Mäkelä, isännöitsijä  
~~Mervi Ahola, Pauli Miettinen~~, Ulla Siimes, huoltajien edustajat  
Pia Järvenpää, kasvatus- ja sivistystoimi, sihteeri

## Muistio

### 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja osallistujat esittäytyivät.

### 2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

#### a. Työterveydenhuolto

Syksyn aikana ei yhteydenottoja, 1 vastaanottokäynti.

#### b. Kouluterveydenhuolto

Syksyn aikana ei yhteydenottoja. Yhteydenottoja ei ole tullut myöskään vanhemmilta, työsuojeluunkaan olla oltu yhteydessä.

#### c. Esimiehen tieto

Ei yhteydenottoja.

#### d. Tarvitaanko kysely kohteessa

Kohteessa ei tarvita kyselyä.

### 3. Toteutuneet toimenpiteet

#### a. Tutkimukset

Viilto- ja porausmittaukset tehty.

#### b. Korjaukset

Remontti valmis, luovutettu 3.12. Erillinen pienten jälkikorjausten lista toimitettu YIT:lle.

#### c. Käyttäjät - toiminnanjärjestelyt

Remontissa vaurioituneet kalusteet hävitetty.

#### d. Viestintä, tiedotus, koulutus

Valmistuneen remontin projektikansio, mittaustulokset ja yhteenveto skannaan ja toimitetaan sen jälkeen, kun ne on saatu urakoitsijalta ja tutkijoilta. Pyritään siihen, että ne olisivat seuraavan kokouksen pöytäkirjan liitteenä. Pöytäkirja liitteineen julkaistaan päiväkotilasten huoltajille ja henkilöstölle.

#### **4. Uudet toimenpiteet**

- Ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyö on kilpailutuksessa. Työ on alustavasti suunniteltu tehtävän viikonlopputyönä, jolloin ne eivät häiritse päiväkodin toimintaa.
- Suomen LVIS-huolto on tutkinut ilmanvaihdon pääkonetta ja kone on kunnossa. Korvausilmahormi on rakennettu suunnitelmien mukaisesti, mutta vaatii parannustoimenpiteitä.. Toimenpiteet ovat mietinnässä.
- IV-koneen kondenssiveden kastelemia rakenteita ei ole mitattu. Silmämääräisesti ja aistinvaraisesti tarkasteltuna kosteutta ei ole, mutta asia varmistetaan pintakosteusmittauksin.
- Alakattolevytysten yläpuolisten tilojen puhdistus on YIT:n korjauslistalla.
- Perhekeskuksen huoneen H205 osalta YIT tutkii vielä uudelleen lattiapinnoitteen sekä ilmanvaihdon.
- Remontin aikana käytävissä olleet kirjat hävitetään ohjeen mukaisesti. Sirkku Kimonis lisää kirjat ja muuta hävitetyt tarvikkeet hävitettyjen tarvikkeiden korvaustaulukkoon.
- Alapohjasta puretut eristeet on poistettu ja uuden eristeen asennustyö on tilattu, Työ tehdään joulukuussa iltaisin. Eristeen materiaali on ruiskutettava uretaani.
- Sähköjen alajakokeskuksen viiltomittausten korjaus on suorittamatta.
- Päiväkoti toivoo kiinteistönhoidon osalta palaveria. Sovittiin, että palaveri pidetään kokouksen päätteeksi.

#### **5. Viestintä**

Ei tarvetta ilmennyt.

#### **6. Seuraavan kokouksen sopiminen**

Seuraava kokous pidetään ma 11.2.2019 klo 14-15.