

OHJEET LÄMMITYSSÄILIÖN KÄYTÖSTÄ POISTAMISEEN:

1. Tyhjennytä ja puhdistuta säiliö öljystä ja öljyisestä jätteestä. Tyhjennyksessä ja puhdistuksessa on suositeltavaa käyttää riittävän ammattitaitoista henkilöstöä, esimerkiksi Tukesin hyväksymää tarkastusliikettä. Pyydä pöytäkirja säiliön käytöstä poistamisesta. Pöytäkirja osoittaa, että öljysäiliön poisto on suoritettu asianmukaisesti.
2. Tarkastusliike yleensä lähettää suoraan pöytäkirjan säiliön käytöstä poistosta pelastuslaitokselle, minkä perusteella säiliörekisteriä päivitetään.
3. Tulppaa säiliön täyttöputki tai estä muulla tavoin säiliön käyttö.
4. Varmista kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä öljysäiliön poistamiseen liittyvät velvoitteet ja ota tarvittaessa yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen edustajaan. Esimerkiksi jos maanalaista säiliötä ei voida purkaa, ympäristöviranomainen voi antaa luvan sen maahan jättämiseen tarkastettuna ja puhdistettuna.

Pöytäkirja säiliön puhdistamisesta ja käytöstä poistamisesta sekä ympäristöviranomaiselta saatu myönteinen päätös säiliön maahan jättämisestä (jos säiliö jätetään maahan) lähetetään sähköpostitse osoitteeseen paivystavapalotarkastaja@vakehyva.fi.

TUUSULA

**Elämisen
taidetta.**

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula • Käyntiosoite: Moukarinkuja 4 B 7, 04300 Tuusula
Puhelin Tekninen palvelupiste: 040 314 3244
sähköposti: etunimi.sukunimi@tuusula.fi
www.tuusula.fi