

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Hyökkälän koulu
Kokous 19.11.2019 klo 15 - 16

Osallistujat:

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja
~~Kati Aalto~~, työterveyshoitaja
 Catharina Siiskonen, kouluterveydenhoitaja
 Janne Leivo, rehtori
~~Matti Valkonen~~, virka-apulaisrehtori
 Annika Lahti, henkilökunnan edustaja
 Suvi Vaahto, henkilökunnan edustaja
 Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu
~~Anna Terve~~, huoltajien edustaja
 Tiina Julin, huoltajien edustaja
 Pia Gummerus, terveystarkastaja
 Pertti Elg, rakennusmestari
 Pia Järvenpää, sihteeri

MUISTIO

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
 - a. Työterveydenhuolto
 Yksi uusi oireilmoitus edellisen kokouksen jälkeen, tilat: alakoulun liikuntasali, auditorio, kuvaamataidon varasto..
 - b. Oppilaiden terveydenhuolto
 Lokakuun alusta 3 oireilmoitusta yläkoulusta, syksyn alusta 13 oireilmoitusta.
 - c. Esimiehen tieto
 Keittiöstä yksi oireilmoitus.
3. Kiinteistökatseus ja toteutuneet toimenpiteet
 - a. Tutkimukset
 FREESI/IISY-mittarit ovat tulossa väistötiloihin ja asennus sovittu.
 - b. Korjaukset
 Iltavahtimestarin tila on korjattu, lattia purettu ja kapseloitu sekä lattiamateriaali vaihdettu, seinät kapseloitu.
 - c. Käyttäjät - toiminnanjärjestelyt
 Yksi oppilas on vaihtanut koulua syksyn aikana.

Väistötilojen hyödynnetään niin paljon kuin mahdollista, oireilevien opiskelu on siirretty

mahdollisuuksien mukaan väistötiloihin.

Fyke-välineet tilattu ja ovat tulossa.

Väistötilojen opehuoneen kalusteet on vaihdettu.

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

Ratkaistaan yhdessä- työpaja ma 25.11., jossa tehdään oppimisen polun työkirja.

4. Uudet toimenpiteet

Teknisentyön luokan lattiarakenne peruskorjataan kesän 2020 aikana. Musiikkiluokka tutkittu 2016 ja näissä tutkimuksissa ei ollut löydöksiä, mutta koska rakenne on samanlainen kuin teknisen työn tilassa, lattiarakenne sielläkin korjataan kesällä 2020. Koulu on valmis antamaan tilat korjaukseen keväällä, koska tila tarvitaan käyttöön koulun alettua syksyllä 2020.

L11 luokassa tehty aistinvarainen tutkimus eikä löytynyt vikaa, tila tutkitaan tarkemmin.

Auditoriosta otetaan mattonäyte.

Tiivistettyjen tilojen korjausten laatu tarkastetaan merkkiainekokein.

Tarkastetaan, että kaikki tutkimusraportit ovat kunnan sisäilmasivuilla.

Kouluterveyden hoitaja tarkastaa, että hoitajat kaikissa kouluissa noudattavat oireilmoitusten tekemisessä yhdessä sovittuja käytäntöjä.

5. Viestintä

Kesän 2020 korjaussuunnitelma ja aikataulu ilmoitetaan henkilöstölle ja huoltajille.

Mikkolan koulussa sisäilma-aiheinen [vanhempainilta](#) 26.11.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous ti 3.3.2020 klo 15 Hyökkälän koulussa.