

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Hyrylän koulu
Kokous 31.8.2020 klo 14 -15

Osallistujat

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja
Auli Ruhtinas, rehtori
Seppo Kärpänen, rehtori
Pia Gummerus, terveystarkastaja
Simo Aravuori, työsuojeluvalltuutettu
~~Esa Koskinen, vt. tilapalvelupäällikkö~~
Pertti Elg, rakennusmestari
Beata Kluczek-Turpeinen, sisäilma-asiantuntija
~~Ilkka Mäkinen, aineenopettaja~~
Heidi Väyrynen, yläasteen terveydenhoitaja
Kristiina Lehto, lukion terveydenhoitaja
Kati Aalto, työterveyshoitaja
~~Niina Kokko ja Ida Loman, Hanna Hisinger-Mölkänen~~ huoltajien edustajat
Pia Järvenpää, sihteeri

MUISTIO

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
 - a. Työterveydenhuolto
Ei ole tullut ilmoituksia lukuvuoden alettua.
 - b. Oppilaiden terveydenhuolto
Yläkoululaisilta ole tullut ilmoituksia lukuvuoden alettua, lukiolaisilta ei myöskään ole tullut oireilmoituksia.
 - c. Esimiehen tieto
Yläkoululaisilta ei ole tullut yhtään ilmoitusta.
Lukiolaisilta tullut muutama huomautus päänsärystä, ei virallisia ilmoituksia. Osassa tiloissa on ollut lukuvuoden alettua kuuma.

Terveystarkastajalle tullut yksi ilmoitus koulun alettua, mutta lisätietoja ei ole tullut.
Ohjataan ilmoittaja terveydenhuoltoon.
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
 - a. Tutkimukset
Kesän 2020 aikana katselmuksia tehtiin tiloissa: auditorio, luokat 61-64, musiikkiluokka, kanslia, luokka 38, luokka 35 ja luokka 11. Kesän aikana havaintoja tehtiin kaksi kertana, jonka jälkeen tehtiin tutkimussuunnitelma. Tutkimuksissa havaittiin ao. asiat:
- auditoriossa ikkunoissa ilmavuotoja ja ikkunoissa kosteusvaurioita -> otetaan merkkiainekokeet ja mikrobinäytteet (myös lattiasta ikkunoiden läheltä)
- monessa paikassa näkyi seinähalkeamia ja ikkunoiden lähellä vaurioita -> otetaan merkkiainekokeet

- läpiviennit eivät ole tiiviitä mm. auditoriossa ja luokassa 63
- akustiikkalevyjen villat paljaana musiikkiluokassa
- tehdään pintakosteuskartoitukset ja perusteella viiltomittaukset, ulkoseinien tiiviidet tutkitaan ja ikkunoiden läheltä, ulkoseinistä otetaan mikrobinäytteet ja tiloista kuitunäytteet.

Jos tarvetta muihinkin tutkimuksiin tai tutkittua muita paikkoja, toiveita ja tarpeita voi ilmoittaa sisäilma-asiantuntijalle.

Lukion tiloja ei ole aikaisemmin tutkittu.

b. Korjaukset

Koulukeskuksen korjaukset kesällä 2020 saatiin tehtyä pääosin suunnitelmien ja alkuperäisen aikataulun mukaan. Erityisluokka ja käsityöluokka tehdään loppuun syysloman aikana.

Lukion uuden kanslian toteutus saadaan loppuun lähiaikoina.

Lattioiden osalta kanslia, terveydenhoitajien tila ja kuraattorin tila tehdään loppuun mahdollisuuksien mukaan syyslomalla, rehtorit ja tilapalvelut sopivat aikataulun.

c. Käyttäjät - toiminnanjärjestelyt

Lukion kanslia on siirtynyt lukion päätyyn ja oireilu on päättynyt.

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

Ei ole ollut lukuvuoden alussa.

4. Uudet toimenpiteet

Koulun kanssa sovitaan korjausaikataulut ja sisäilmatutkimukset toteutetaan, kun terveystarkastaja ja rehtorit ja ovat käyneet suunnitelman läpi. Alustavan suunnitelman mukaan tutkimukset toteutetaan syysloman aikana.

5. Viestintä

Valmis tutkimussuunnitelma jaetaan ryhmän jäsenille ja se liitetään muistion liitteeksi.

Tilapalvelut laatii tiedotteen huoltajille ja henkilökunnalle.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous 7.10.2020 klo 15.

LIITEET [Tutkimussuunnitelma](#)
[Tiedote](#)

Kommentoimut [KB1]: luokassa 63

Kommentoimut [KB2]: tehty valmis tiedotteen huoltajille ja henkilökunnalle.