

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Riihikallion koulu
Kokous 26.8.2020 klo 15–15.40

Osallistujat:

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja
~~Harri Saramola~~, rehtori
Minna Järvi, apulaisrehtori
Pia Gummerus, terveystarkastaja
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu
~~Esa Koskinen~~, tilapalvelut
Beata Kluczek-Turpeinen
Kati Aalto, työterveyshoitaja
Marja Kinnunen, kouluterveydenhoitaja
~~Pasi Ala-Ruona~~, opettaja, henkilöstön edustaja
Heidi Farèn, Annina Nuutinen huoltajien edustajat
Pia Järvenpää, sihteeri

MUISTIO

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

a. Työterveydenhuolto

Ei ole ilmoituksia edellisen kokouksen jälkeen.

b. Oppilaiden terveydenhuolto

Lukukauden alussa tullut 7 ilmoitusta, yksi uusi ilmoitus. Joihinkin koteihin on annettu päiväkirja. Tilat; ruokala, kaikki vanhan puolen tilat, lk 129, lk 19, lk 111-112, kuviluokka ja sen käytävä.

c. Esimiehen tieto

Luokasta 111-112 ilmoitusta tullut muutama ilmoitus.

3. Kiinteistökatsoaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Sisäilma-asiantuntija kertoi kesän 2020 tutkimuksista:

- tutkittiin luokat 112, 136, 6, 91, 127, 58 ja 54

- pintakosteuskartoitus tehty lattia pinnoille, 112 luokassa hieman kohonneet kosteusarvot.

- luokista 112, 130 ja 6 otettu VOC-materiaalinäytteet - tuloksissa ei kosteusvaurioon viittaavia yhdisteitä.

- merkkiainekokeilla ilmapuotoja tutkittiin luokista 91, 112, 127, 58 ja 6, lk 54 savukoe kokeissa todettiin ilmapuodot seinärakenteesta sisätiloihin ikkunoiden rajapinnoista sekä lattiaseinäliittymien nurkka-alueesta.

- mineraalivillakuituja tutkimuksessa ei löytynyt.

Suunnitelmaa toimenpiteistä ei ole tehty, mutta tutkija on ehdottanut tiivistyksiä ja koteloiteja.

Ruokatilän ilmavaihdossa on suunniteltu ylipaine. Luokka 6 lattiatasoite on asennettu vanhan asbestia sisältävän mustan liiman päälle. Tämä on otettava huomioon mahdollisissa tulevilla korjauksissa.

b. Korjaukset

Liikuntasalin lattian korjaustyö on tehty, sali saadaan käyttöön 2.9. alkaen.

a. Käyttäjät – toiminnanjärjestelyt

Oireileville mahdollisuuksien mukaan järjestetään kaikki opetus väistötiloihin.

b. Viestintä, tiedotus, koulutus

4. Uudet toimenpiteet

Tilakeskus toimittaa korjaussuunnitelman 2006 osan korjauksiin vioista, jotka kesän 2020 tutkimuksissa ilmenivät.

5. Viestintä

Tilapalvelut lähettää ryhmälle korjaussuunnitelman.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous pidetään 18.1.2021 klo 15.

LIITE Tutkimusraportti