

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

## Roinilan päiväkoti

**Kokous 18.1.21 klo 12 - 12.30 Teams-kokous**

### Osallistujat:

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, puheenjohtaja  
Tuija Kupari, varhaiskasvatusyksikön johtaja  
Hanne Järvinen, varajohtaja, poissa  
Jaana Juuti, henkilöstön edustaja, poissa  
Pia Gummerus, terveystarkastaja  
Pertti Elg, sisäilma-asiantuntija  
Markku Kaarlejärvi, työsuojeluvaltuutettu, poissa  
Anna Lindfors, työterveyshoitaja  
Joni Martemaa, huoltajien edustaja  
Sanna Värri-Blomfelt, sihteeri

### Muistio

#### 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.

#### 2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

##### a. Työterveydenhuolto

Kesällä korjatuissa tiloissa voitiin paremmin. Joulukuussa korjatuissa tiloissa oli vielä oireilua. Ryhmät ovat olleet pääosin omissa tiloissaan ja yhteisissä tiloissa ei ole ollut oireilua, Kyselyn yhteenveto on menossa sisäilmatyöryhmään tiedoksi. Seuraava kysely suoritetaan huhtikuun alussa, kun uusien pinnoitteiden aiheuttamat VOC- yhdisteet ovat tasaantuneet. sekä sisäilman kuivuus helpottaa ulko ilman lämpenemisen myötä.

##### a. Esimiehen tieto

Esimiehen tietoon ei ole tullut tietoa oireilusta.

#### 3. Kiinteistökatkaus ja toteutuneet toimenpiteet

##### a. Tutkimukset

Uusien lattiapinnoitteiden ja lattiakapselointikäsitteilyiden seurantamittauksia tullaan toteuttamaan kevään 2021 aikana.

##### b. Korjaukset

Joulukuussa on korjattu ja käsitelty päiväkodin loput lattiapinnoitteet, lukuun ottamatta ns. Liikuntasalia, jossa on erilainen lattiapinnoite.

#### 4. Uudet toimenpiteet

Sovitut lattiapinnoitteiden käsittelyt on tehty.

Lattioiden jälkiseurantamittaukset tullaan toteuttamaan kevään 2021 aikana.

Kuunnellaan tilankäyttäjien palautetta lähiviikkoina. Jälkiseuranta tulokset saadaan seuraavan kokoukseen.

**5. Viestintä**

Tiedote tilanteesta henkilökunnalle ja koteihin.

**6. Seuraavan kokouksen sopiminen**

Seuraava kokous pidetään ma 12.4.2021 kello 13-14