

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Lepolan koulu

Kokous 10.3.2021 klo 15-15.30

Osallistujat:

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja

Mervi Heikkinen, rehtori

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Pertti Elg, rakennusmestari

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu

Kati Aalto, työterveyshoitaja

Virpi Liukkonen, kouluterveydenhoitaja

Veera Kuitula, huoltajien edustaja

Sirpa Salo, henkilökunnan edustaja

Sanna Värri-Blomfelt, sihteeri

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

- a. Työterveydenhuolto

Ei uusia oire ilmoituksia.

- b. Oppilaiden terveydenhuolto

Ei uusia oireilmoituksia.

- c. Esimiehen tieto

Ei uusia oireilmoituksia.

- d. Tarvitaanko kysely kohteesta

Tällä hetkellä ei ole tarvetta kyselylle.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

- a. Tutkimukset

Kivikoulussa on tehty mittauksia tallentavilla mittareilla (sisäilman hiilidioksidi, lämpötila ja suhteellinen kosteus) ja hiilidioksidipitoisuudet ovat kohtuullisella

tasolla. Sisäilman lämpötila on ajoittain ollut liian alhainen. Luokkaan 302 ja 103 tullaan asentamaan lisää antureita ja mittareita.

b. Korjaukset

Salissa vanha lattia on purettu ja puhdistettuja eristetty ja uusi betonimassa- lattia tehty. Purkutöiden yhteydessä puurakenteet on kuivattu. Lattian betonimassa on nyt kuivumassa.

Lämpötilaa on säädetty koska aamuisin on ollut kylmä.

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

Tällä hetkellä ei tarvetta tiedotukselle.

4. Uudet toimenpiteet

Käydään vielä tutkimusraportti läpi ja selvitetään mm. kuitupitoisuuksia oireiden laadun perusteella. Tekstiilityön luokan vesipisteen hajuhaitta tutkitaan.

Salin lattian pinnoitus. Sali etenee aikataulun mukaisesti.

Kellaritiloista yritetään saada ilmayhteydet poikki kellaritilojen ja opetustilojen välillä sekä ja eliminoida ilman liikkuminen porraskäytävään ja opetustiloihin. Liittymät ja läpimenot käydään läpi ja tiivistetään. Tehdään erillinen tuulikaappi ja palo-ovi.

5. Viestintä

Tällä hetkellä ei tarvetta tiedotukselle.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous 21.4.2021 kello 14-15