

# Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

## Väinölä-Hyrylän päiväkoti

**Kokous 30.8.2021 klo 14.00-14.50**

Osallistujat:

**Katajamaa Riitta**, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja

**Pia Gummerus**, terveystarkastaja

**Tiina Järvinen**, varhaiskasvatusyksikön johtaja

**Teija Kauranen**, henkilöstön edustaja (Hyrylä)

**Taina Puumalainen**, henkilöstön edustaja (Väinölä)

**Paula Tuulaniemi**, varhaiskasvatusyksikön johtaja

**Pertti Elg**, rakennusmestari

**Markku Kaarlejärvi**, työsuojeluvaltuutettu

**Anne Lindfors**, työterveyshoitaja

**Viivi Komulainen**, huoltajien edustaja

**Sanna Värri-Blomfelt**, sihteeri

## Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
  - a. Työterveydenhuolto

Toukokuussa 2021 on tehty suppea oirekysely (kirjallinen oirekysely) työntekijöille ja ajatuksena on ollut kartoittaa sitä, onko ilmanpuhdistimista ollut apua.

Hyrylässä 10/12 työntekijästä kokee sisäilma oireita, oireita koetaan eripaikoissa ja oireita on erilaisia.

Väinölässä 16/21 työntekijästä kokee sisäilma oireita, oireita koetaan eripaikoissa ja oireita on erilaisia.

Hyrylän päiväkodista tullut yksi ilmoitus tämän jälkeen.

~~b. Oppilaiden terveydenhuolto~~

c. Esimiehen tieto

Esimiehelle on tullut tietoon yksi henkilökunnan oireilmoitus ja yksi vanhemman tekemä oireilmoitus lapsesta.

d. Tarvitaanko kysely kohteesta

Ei tässä vaiheessa.

### 3. Kiinteistökatseaus ja toteutuneet toimenpiteet

#### a. Tutkimukset

Satakuntahankeen raportti ei ole valmistunut vielä.

Riitta Katajamaa kävi lävitse kesällä ulkoseinistä tehtyjen tiivistyskorjausten laadunvarmistusmittauksen merkkiainekokokeiden tulokset. Tutkimuksessa havaittiin ilmavuotoja eri tiloissa ja suositeltiin tiiveyskorjauksia ja laadunvarmistusmittauksia.

#### b. Korjaukset

Ilmanpuhdistimet on asennettu ja oirekysely tehty tämän jälkeen. Todettiin, että oireita on edelleen ilmapuhdistimien asennuksesta huolimatta.

#### c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

#### d. Viestintä, tiedotus, koulutus

### 4. Uudet toimenpiteet

Päiväkodeille tulee tehdä pikaisesti toimenpiteitä, joilla parannetaan sisäilman laatua niin, ettei tiloissa tarvitse kärsiä sisäilmaoireista. Esimerkiksi tiivistysmittausraportissa mainittuja rakenteiden lisätiivistyksiä sekä laadunvarmistusmittauksia.

Piia Gummerus kirjoittaa tarkastuskertomuksen, jossa on terveysvalvonnan näkemys tilanteesta ja tarvittaessa toimenpidekehotukset kiinteistön omistajalle.

Selvitetään Tuula Putukselta Satakuntahankeen raportin valmistumisen ajankohta ja henkilökuntainfon ajankohta, jotka ovat kirjattuna edellisen kokouksen pöytäkirjaan.

Selvitetään myös vaihtoehtoa tiivistyskorjauksille.

### 5. Viestintä

Todettiin, että viestiään asiasta heti kun saadaan selvitettyä tilapalveluilta korjaustoimenpiteitä.

### 6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous maanantaina 20.9.2021 klo 15-16.