

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Pellavan päiväkoti

Kokous 30.5.2022 klo 15-16

Osallistujat:

Tiina Simons, sivistysjohtaja, puheenjohtaja
Mari Vilkman, varhaiskasvatusyksikön varajohtaja
Tuula Rouhiainen, varhaiskasvatusyksikön johtaja
Pia Gummerus, terveystarkastaja
Anna Yltävä, työsuojeluvaltuutettu
Anne Lindfors, työterveyshoitaja
Kankaanranta Mira, henkilöstön edustaja
Mika Mäkelä, isännöitsijä
Nea-Maria Haapanen, huoltajien edustaja
Sanna Värri-Blomfelt, sihteeri

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
Kokouksen tarkoituksena on vetää yhteen Työterveyslaitoksen toteuttaman sisäilmaprojektin suositukset ja sopia jatkotoimenpiteistä.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

a. Työterveydenhuolto

-

b. Oppilaiden terveydenhuolto

-

c. Esimiehen tieto

Tilanne on henkilöstön fyysisen hyvinvoinnin kannalta sama.

d. Tarvitaanko kysely kohteesta

-

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

-

b. Korjaukset

-

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

-

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

-

4. Uudet toimenpiteet

TTL:n raportin toimenpidesuosituksukset / Mika Mäkelä.

- Tehdyissä korjauksissa ei havaittu puutteita. Korjaukset on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti.
- Ilmanvaihto järjestelmä toimii asianmukaisesti. Freesi- seurantaohjelma on käytössä ja toimii. Ei puutteita eikä toimenpiteitä tässä.
- Sisäilmatyöryhmälle ehdotettiin tiiviinpää yhteistyötä, jotta saataisiin asiaan loppuratkaisu. Käyttäjät, työterveyshuolto ja sisäilmatyöryhmä ja sidosryhmät voisivat perustaa Teamsiin avoimen keskustelu kanavan.
- Tehtyjen korjausten laajuus olisi hyvä käydä läpi vielä kerran uuden konsultin kanssa.

Terveystarkastaja totesi, että tehtyjen tutkimusten mukaan tiloissa on kemiallisesti vaurioituneita tasotteita ja mattoja. Näitä ei ole poistettu kaikista tiloista. Pienet lapset altistuvat VOC yhdisteille hengityksen lisäksi ihon ja suun kautta he myös oleskelevat lähempänä lattiapintaa kuin aikuiset. Toimenpiderajaa tämän tyyppiselle altistumiselle ei ole olemassa. Tämän takia terveysvalvonta suosittelee yhä, että lattiat tulisi korjataan Raksystemsillä asiantuntijalausunnon 11.6.2017 mukaisesti. Eli poistamalla vaurioituneet materiaalit.

Päätettiin esittää kiinteistöosakeyhtiölle, että tehdään kontrollimittauksia kosteiden tilojen osalta ja sekä muista tiloista.

Toiveena on, että tämä tehtäisiin elokuun alussa, jotta saataisiin heti syksyllä tietoa henkilökunnalle. Tutkimuskohteet valitaan isännöitsijän, terveystarkastajan ja päiväkodinjohtajan kanssa.

Tilojen maksimi henkilömääriä laskettaessa on käytetty korkeampaa ilmamäärävaatimusta (8 l/s/hlö) kuin mitä asumisterveysasetuksessa (6 l/s/hlö) on vaadittu. Alempi ilmamäärä on lainsäädännön mukaan kuitenkin riittävä. Päätettiin että lasketaan henkilömitoitukset uudestaan myös pienemmällä ilmamäärällä ja katsotaan miltä henkilömäärät tiloissa sitten näyttävät. Jos jossain tiloissa ilmamäärät ovat pienet /koetaan ilmavaihto huonoksi, voidaan näiden tilojen ilmanvaihdon toiminta selvittää tarkemmin Käyttäjä ja isännöitsijä katsovat

ilmamäärämitoitukset uudestaan insinöörien kanssa, jotta saadaan syksyllä tilamitoitukset kuntoon.

Terveystarkastaja muistutti, että Freesi- seurantaa voi käydä seuraamassa. Freesi mittarit näyttävät ajankohtaisen tiedon ilmanvaihdon tilanteesta. Katsottiin sisäilmatyöryhmän kanssa eräiden tilojen Freesi mittaustuloksia. Freesi mittausten mukaan hiilidioksidi pitoisuudet ovat hyvät mutta muutamassa tilassa näyttäisi hiilidioksidipitoisuus nousevan mm. päiväuniaikana korkeammalle kuin muissa ryhmissä mutta kuitenkin pysyvät alle toimenpiderajojen. Freesi-mittaus tuloksia olisi hyvä käydä lävitse myös henkilökunnan kanssa.

5. Viestintä

-

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

26.9.2022 klo. klo. 15-16