

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Vaunukankaan koulu ja päiväkoti

Kokous 9.9.2024 klo 14–14:45 Teams-kokous

Osallistujat:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

~~**Riitta Katajamaa**, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri (poistetaan jakelusta)~~

Janne Mellin, rehtori

~~**Heli Suokko**, vararehtori, henkilöstön edustaja~~

Kati Aalto, työterveyshoitaja

Susanna Korva, oppilaiden terveydenhuolto

Pia Gummerus, terveystarkastaja

~~**Simo Aravuori**, työsuojeluvaltuutettu~~

~~**Juha Malin**, huoltajien edustaja~~

~~**Anssi Isola**, tekninen isännöitsijä (poistetaan jakelusta)~~

Tiina Vesimäki, päiväkodin johtaja

~~**Kaisa Suomalainen**, päiväkodin varajohtaja~~

Anne Lindfors, työterveyshoitaja

~~**Markku Kaarlejärvi**, työsuojeluvaltuutettu (poistetaan jakelusta)~~

Mia Mountraki, työsuojeluvaltuutettu

Mika Virtanen, huoltajien edustaja, päiväkoti ja koulu

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

a. Työterveydenhuolto

Koulu: ei uusia oireiluilmoituksia.

Päiväkoti: 1 ilmoitus syksyllä, 2 ilmoitusta vuoden 2024 aikana.

b. Oppilaiden terveydenhuolto

Syksyn aikana 1 ilmoitus. Oireita ajoittain, oireilua ei ole voitu kohdistaa tiettyyn tilaan. Ohjeistettu täyttämään oirepäiväkirjaa prosessin mukaisesti.

c. Esimiehen tieto

Koulu: Ei uusia ilmoituksia

Päiväkoti: Ei uusia ilmoituksia.

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Koulu: Ei tutkimuksia

Päiväkoti: Kuitulähteiden selvittäminen kesällä 2024.

b. Korjaukset

Koulu:

- Ei korjauksia. Opetuskäyttöön on otettu ennen muussa käytössä olevia tiloja - näiden tilojen ilmanvaihdon tarkastelu tehty.

Päiväkoti:

- Ilmanvaihtojärjestelmästä on poistettu kuitulähteitä kuitulaskeumanäytteiden raportin ja kuitulähdekartoituksen perusteella niin päätelaitteista kuin ilmanvaihtokoneestakin.
- Ilmanvaihdon ylipaineistus, jonka tavoitteena minimoida ilmavuodot rakenteista sisäilmaan. Onnistumista seurataan jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan avulla.
- Aulan päätykolmion korkealla olevat ikkunat ummistettu ja seinän kosteusvaurio korjattu. Kattoikkunaa ei ummistettu alkuperäisistä suunnitelmista poiketen. Kattoikkunan tiivisteet uusittu ja kosteusvaurioituneet puurakenteet korjattu. Rakenteiden liittymiä muutettu siten, että vesi ei enää pääse rakenteisiin.

b. Käyttäjät-toiminnan järjestely

Koulu:

- Otettu uusia tiloja käyttöön. Tarkkaillaan tilannetta uusien tilojen osalta.

Päiväkoti:

- Alkuvuodesta otettu sali ryhmäkäyttöön. (vanha tieto)

4. Uudet toimenpiteet

Koulu:

- Selvitetään edellisten merkkiainekokeiden puutteet ja tiivistyskorjausten paikkaaminen.

Päiväkoti:

- Rakenteiden ilmatiiveyden parantaminen vaatii korjaussuunnittelua, jonka jälkeen voidaan kilpailuttaa urakoitsija ja aikatauluttaa korjauksia.

5. Viestintä

Koulu: Tiedotetaan korjauksista ja laadunvarmistuksista, kun aikataulu selvillä.

Päiväkoti: Tiedote mitä tehty kesän aikana. Toinen tiedote, kun rakenteiden tiivistyskorjausten aikataulu tarkentuu.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous **keskiviikkona 13.11.2024 klo 14:00**