

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä
Vaunukankaan koulu
Kokous 28.1.2019 klo 12.30-13.30

Osallistujat:

Tiina Simons, kehittämispäällikkö Sivistyksen toimialue, puheenjohtaja
Janne Mellin, rehtori
~~Heli Suokko-Rajala, henkilöstön edustaja, vararehtori~~
Kristiina Lehto, kouluterveydenhoitaja
~~Esa Koskinen, rakennuspäällikkö~~
Pertti Elg, rakennusmestari
Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu
Kati Aalto, työterveyshoitaja
Pia Gummerus, terveystarkastaja, ympäristökeskus
Juha Tynjä, työsuojelupäällikkö
Piia Lakkapää-Hemmi, Laura Rokosa, Sanna Pukki huoltajien edustaja/edustajat
Pia Järvenpää, Sivistyksen toimialue, sihteeri

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin.

2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

- a. Työterveydenhuolto
Ei uusia ilmoituksia.
- b. Kouluterveydenhuolto
Edellisen kokouksen jälkeen 1 uusi oireilmoitus tilasta 1106 ja 4 oireet jatkuvat ilmoitusta tilassa 1047
- c. Esimiehen tieto
Oppilasoireilijoiden määrä pysynyt samana, 5 aikaisemmin ilmoitetun oireet eivät ole työtilan vaihtamisen jälkeen täysin poistuneet. Käsityöluokassa järjestetään opetusta niin, että opetusta on ryhmää kohden muutama tunti viikossa. Henkilökunnalta ei ole tullut uusia ilmoituksia.
- d. Tarvitaanko kysely kohteessa
Satakunta -hankkeen kysely teetetään kaikissa sisäilmakohteissa, kun hankkeen sopimus on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja valtuustossa. Alustavan aikataulun mukaan kysely toteutetaan maaliskuussa.

3. Kiinteistökatseaus

Tilakeskuksen edustaja vastasi työryhmälle osoitettuihin huoltajien kysymyksiin.
- Miten ilmastointi toimii?

Ilmanvaihto on tarkastettu 26.9.2018 ja taas joululoman aikana, Ilmanvaihto käy vanhassa liikuntasalissa täysillä klo 7-17 välillä ja muina aikoina puoliteholla. Keittiön ilmanvaihtoa voi henkilökunta säätää tarpeen mukaan, muun kiinteistön ilmanvaihto toimii täydellä teholla koko vuorokauden.

Kovimpien pakkasten aikana vanhemmat ilmanvaihtokoneet siirtyvät automaattisesti puolelle teholle.

Talvella luokkien ilma on todella kuivaa lämmityksen ja ilmanvaihdon vuoksi.

- Mikä oli tilakeskuksen vastine terveystarkastajan lisäselvityspyyntöön ja mitä tapahtuu seuraavaksi?

Joululoman aikana tehdyissä selvityksissä havaittiin, että tehdyt tiivistystyöt eivät ole täysin onnistuneet. Tilapalvelu on tehnyt päätöksen, että sisäilmatutkimuksissa esiin tulleet ongelmat 80-luvun ikkunoiden alaohjauspuiden vaurioista tullaan korjaamaan ja rakenneratkaisut uusitaan erillisen korjaussuunnitelman mukaan. Korjaukset tehdään kevät/ kesä 2019. Tulevista korjauksista ja toimenpiteistä tehdään erillinen tiedote, kun suunnitelmat saadaan valmiiksi.

- Uuden siiven osassa luokkatilojen sisälämpötila on ollut alhainen. Tilapalvelu selvittää mistä tilojen alhainen sisälämpötila johtuu.

4. Toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Merkkiaine- ja ilmapaihdonmittaukset on tehty joululomalla 2018.

b. Korjaukset

Ei korjauksia edellisen kokouksen jälkeen.

c. Käyttäjät - toiminnanjärjestelyt

Tekstiililuokassa luokilla on 2 tuntia/lk/vko, ko. luokasta siirtynyt 2.lk opiskelee taitoluokassa. Muita muutoksia ei ole tehty.

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

Kokouspöytäkirja kunnan verkkosivuilla.

5. Uudet toimenpiteet

Kesällä 2019 tullaan uusimaan vanhan osan vuoden -85 ikkunoiden alaosien rakenteet erillisen korjaussuunnitelman mukaan.

Huoltajia muistutettiin, että koulu ja koti suunnittelevat yhdessä koulunkäyntiä ja opetusjärjestelyjä, jos normaali koulunkäynti ei oireiden vuoksi onnistu, Erityisissä opetusjärjestelyissä yhteydenotto opettajaan ja rehtoriin, koska järjestelyt vaativat viranhaltijan päätöksen. Kaikilla luokilla ja opettajilla on omat toimintatavat sairauspoissaolojen läksyasioissa.

Henkilöstö voi työjärjestelyissä olla yhteydessä työturvallisuusvaltuutettuun.

6. Viestintä

Kokouksen muistio julkaistaan huoltajille Wilman kautta ja viedään kunnan sisäilmasivuille.

7. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous on ti 9.4.2019 klo 9-10 Vaunukankaan koululla.