

Teemu Eskola

Lähetäjä: Teemu Eskola
Lähetetty: 15. tammikuuta 2019 11:40
Vastaanottaja: 'Koskinen Esa'
Kopio: Antti Koivuniemi
Aihe: VS: Roinilan päiväkot, takuutyöt
Liitteet: cascoef_fi_fi_tds.pdf; cascofin_fi_fi_tds.pdf; cascovdprimer_fi_fi_tds.pdf; cfecascoproffuniversal_fi_fi_tds.pdf; 1974628.pdf

Hei,


Vanha lattia matto ja tasoite poistettiin n. 500mm kaistaleena seinän vierestä.
Putsattu pohja primeroitiin Cascon VD primerillä ja tasoitettiin Cascon Fin tasoitteella ja isommat kolot Cascon EF tasoitteella.
Uusi matto liimattiin Cascon Proff Universal liimalla.

Maton ja seinän raja kitattiin wurthin polymeeri liimamassalla.

Tuotetiedot liitteenä.

Laitan pohjakuvan myöhemmin.

Terveisin


Teemu Eskola
Vastaava työnjohtaja

Rakennus K. Karhu Oy
Maisalantie 4, 04600 Mäntsälä
p. 0400 278574
teemu.eskola@rakennuskarhu.fi
www.rakennuskarhu.fi


**RAKENNUS
K. KARHU OY**