

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Lepolan koulu

Kokous 13.12.2021 klo 15-15.25

Osallistujat:

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja

Mervi Heikkinen, rehtori

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Pertti Elg, rakennusmestari

Simo Aravuori, työsuojeluvaltuutettu

Kati Aalto, työterveyshoitaja

Virpi Liukkonen, kouluterveydenhoitaja

Veera Kallioranta, huoltajien edustaja

Sirpa Salo, henkilökunnan edustaja

Sanna Värri-Blomfelt, sihteeri

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
 - a. Työterveydenhuolto
Ei ole tullut ilmoituksia.
 - b. Oppilaiden terveydenhuolto
Ei ole tullut ilmoituksia.
 - c. Esimiehen tieto
Yksi ilmoitus tullut. Erilaisia oireita.
 - d. Tarvitaanko kysely kohteesta
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
 - a. Tutkimukset
 - b. Korjaukset
Ikkunatiivistysten osalta työt ovat kesken.

Kellaritilat on nyt alipaineistettu muihin tiloihin nähden ja hajuhaittaa ei pitäisi enää olla.

Käyttäjien mukaan hajuhaitta on kuitenkin edelleenkin voimakas varastossa, jossa säilytetään mm ulkoleikkivälineitä ja joulukoristeita. Haju on viemärimäinen. Tiloissa on wc tila ja lavuaari, jotka voivat kuivua ja aiheuttaa hajuhaittaa. Varastossa säilytettävälle tavaroille ei ole muuta paikkaa.

c. Käyttäjät-toiminnan järjestely

d. Viestintä, tiedotus, koulutus

4. Uudet toimenpiteet

Pyritään tyhjentämään kellaritila niin, että ei ainakaan sisätiloihin siirrettäviä tavaroita säilytetä tässä tilassa. Rehtori Mervi Heikkinen ottaa asian hoitoon ja etsii varastotiloja muualta. Pyritään selvittämään mistä hajuhaitta johtuu.

Lokakuun puolivälistä lähtien alakerran paine-eromittauksien mukaan alipaine on kasvanut kivikoulussa. Riitta Katajamaa on selvittänyt asiaa yhdessä Freesi-asiantuntijoiden kanssa, eikä paine-eromittauksista käy ilmi, että alipaineisuus tai alipaineisuuspiikit johtuisivat kellarin alipaineistamisesta. Piikit paine-eroissa eli hyvin lyhyet vaihtelut paine-eroissa voivat johtua esimerkiksi tuulen vaikutuksesta.

5. Viestintä

Koska ikkunatiivistykset ovat vielä kesken, tehdään tiedote koteihin vasta vuoden alusta, kun tiivistykset on tehty.

6. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous 14.2.2022 klo. 15-16