

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Roinilan päiväkoti

Kokous 27.3.2023 klo 10–11 Teams-kokous

Osallistujat:

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Ellen Pruikkonen, varhaiskasvatustyöryhmän johtaja

Hanne Järvinen, varajohtaja

Johanna Niemi, henkilöstön edustaja

Pertti Elg, rakennusmestari

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Eija Laine, työterveyshoitaja

Joni Martemaa, huoltajien edustaja

Anna Yltävä, työsuojeluvaltuutettu

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
 - a. Työterveydenhuolto
Helmikuussa 1 ilmoitus, maaliskuussa ei yhtään.
 - b. Esimiehen tieto
1 uusi oireiluilmoitus
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
 - a. Tutkimukset
Päiväkodin tiloissa 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.51 ja 1.66 tehtiin kosteusmittauksia, joissa havaittiin kohonnutta kosteutta lattianpäällysteen alla tiloissa 1.15, 1.21 ja 1.66. Lisäksi mitattiin lattian pintaemissiota FLEC-menetelmällä. Missään tutkitussa tilassa ei havaittu poikkeavia pitoisuuksia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Tilojen 1.15 ja 1.66 huoneilmassa ja lattianpäällysteen alla havaittiin poikkeava haju, lisäksi lattiamaton kiinnitysliima oli muuttunut purukumimaiseksi. Toimenpide-ehdotuksena tilojen 1.15 ja 1.66 lattianpäällysteiden uusiminen.
 - b. Korjaukset
Terveystarkastaja havaitsi tarkastuskiirroksella, että liikuntasalissa oli korjauksia meneillään. Puheenjohtaja selvittää asiaa.
 - c. Käyttäjät-toiminnan järjestely
Tila 1.15 on ryhmätila, joten maton vaihtaminen käytön aikana haastavaa. Tilapalvelut aikatauluttaa urakan ja päiväkotiin ilmoitetaan korjausten ajankohdasta.
4. Uudet toimenpiteet
Maton uusiminen tiloissa 1.15 ja 1.66.
5. Viestintä
Laaditaan tiedote tutkimuksista ja tulevista korjauksista, kun aikataulu on selvillä.
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous 15.5.2023 klo 10–11.