

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Pellavan päiväkoti

Kokous 31.5.2023 klo 13:00-14:00

Osallistujat:

Katajamaa Riitta, sisäilma-asiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Tuula Ahtonen, varhaiskasvatustyöryhmän johtaja

Pertti Elg, rakennusmestari

Katja Elo, kehittämisspäälikkö

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Nea-Maria Haapanen, huoltajien edustaja

Mira Kankaanranta, henkilöstön edustaja

Eija Laine, työterveyshoitaja

Essi Skönroos, huoltajien edustaja

Mari Vilkmann, varhaiskasvatustyöryhmän varajohtaja

Anna Yltävä, työsuojeluvaltuutettu

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.
2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus
 - a. Työterveydenhuolto
Edustaja ei paikalla.
 - b. Esimiehen tieto
Ei uusia oireilmoituksia.
 - c. Tarvitaanko kysely kohteesta
-
3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet
 - a. Tutkimukset
Käytiin läpi tehty FLEC-tutkimus, jossa mitattiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden emissiota lattianpäällysteestä 5 tilassa. Kahden tilan (porrashuone 132 ja pesuhuone 175) näytteessä esiintyi poikkeavia pitoisuuksia. Toimenpidesuosituksena lattianpinnoitteiden uusiminen ja kosteusmittaukset kosteuslähteen selvittämiseksi.
 - b. Korjaukset
-
 - c. Käyttäjät-toiminnan järjestely
-
4. Uudet toimenpiteet
-
5. Viestintä
-
6. Seuraavan kokouksen sopiminen
Seuraava kokous **9.8.2023 klo 9–10**