

TIEDOTE ROINILAN PÄIVÄKOTI

23.5.2023

Roinilan päiväkodissa tehtiin helmikuussa seurantamittauksia, jotka käsittivät kosteusmittauksia, sekä lattianpinnoitteiden emissiomittauksia FLEC-menetelmällä.

Pintakosteusmittausten avulla määritettiin kohdat viiltomittauksille, joissa mitattiin suhteellista kosteuspitoisuutta lattianpäällysteen alta. Viiltomittauksia tehtiin yhteensä neljässä tilassa. Kolmessa mittauspisteessä suhteellinen kosteus lattianpäällysteen alla ylitti pinnoituskosteudeksi ohjeistetun arvon. Mittausten yhteydessä tarkasteltiin maton kiinnittymistä alustaan ja mahdollisia poikkeavia hajuja maton alla. Tiloissa 1.15 (ryhmähuone) ja 1.66 (työhuone) voitiin aistia poikkeava haju maton alla ja kiinnitysliiman koostumus oli muuttunut.

Pintaemissiota mitattiin muovimaton päältä tiloissa 1.14, 1.15, 1.19, 1.20, 1.21, 1.51 ja 1.66. Missään tutkitussa näytteessä ei havaittu poikkeavaa.

Poikkeava haju muovimaton alla ja muutokset liiman koostumuksessa viittaavat lattianpäällysteen ja/tai kiinnitysliiman kemialliseen hajoamiseen. Kesän aikana tilojen 1.15 ja 1.66 lattianpäällysteet poistetaan, betonilaatta puhdistetaan mekaanisesti ja uusi lattianpäällyste asennetaan.

Lisätietoja:

Pertti Elg, rakennusmestari

Riitta Katajamaa, sisäilma-asiantuntija

TUUSULA

Elämisen
taidetta.

Postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula □ Käyntiosoite: Kotorannankuja 10, Tuusula
Puhelin: (09) 87181 □ Faksi: (09) 8718 3072 www.tuusula.fi